



Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C000729-19**

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

8403

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Термін дії з **08 квітня 2019 р. до 07 квітня 2022 р.**

Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) **Котли настінні газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води торговельної марки «NAVIEN» (модельний ряд згідно додатку, всього 3 моделі)**

Продукция (тип)
Production (type)

Виробник(и) продукції
Изготовитель(и) продукции
Producer(s)

«KyungDong Navien Co., Ltd», 95, Suworam-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-852, Korea, Korea

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

«KyungDong Navien Co., Ltd», 95, Suworam-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-852, Korea, Korea

Висновки про проведену перевірку
Выводы о проведенной проверке
The conclusions of the verification

за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:
- **ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ** приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856);
- **ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ** водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748);
- **ДСТУ 4059-2001** «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», **ДСТУ EN 677-2001** «Котли центрального опалення газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», **ДСТУ рEN 483:2003** «Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», **ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT)** «Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оцінці відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 56, оф. 2,3,
(056)742-82-39

На підставі
На основании
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань №2Н1071.0403.02.2019 від 03.04.2019р., виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку №061/498С від 08.04.2019р.

Дані про ідентифікацію типу **Згідно з додатком 1**
Данные об идентификации типа
The information of type identity

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник
Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant

згідно п. 25 **ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ** приладів, що працюють на газоподібному паливі та п. 11 **ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ** водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі зберігає заявник

Умови чинності сертифікату: **сертифікат чинний до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технології виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів.**

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оцінці відповідності
Director of the conformity assessment body

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище



Підпис

№013131

Чинність сертифікату можна перевірити в Реєстрі Системи органу на сайті promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C000729-19

« 08 » квітня 2019р.

**Котли настінні газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води
торговельної марки «NAVIEN»**

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				NAVIEN NCN – 25K, теплова потужність 25,2 кВт
1	Камера згоряння		Закрита	Закрита
2	Кількість контурів		2	2
3	Кількість теплообмінників		2	2
4	Максимальний тиск у контурі ГВП	бар	10,0	10,0
5	Максимальний тиск у контурі опалення	МПа	0,3	0,3
6	Теплова потужність	кВт	4,8-40,5	4,8-25,2
7	КПД	%	97,4-108,6	97,4-108,4
8	Температура води у контурі опалення	С°	30-90	30-90
9	Температура води у ГВП	С°	30-65	30-65
10	Напруга й частота	В/Гц	230/50	230/50
11	Споживча потужність	Вт	130-135	130-135
12	Клас захисту	IP	IPX5D	IPX5D
13	Вага	кг	35-38	35

Модельний ряд:

серія NCN моделі: NAVIEN NCN – 25K,
NAVIEN NCN – 32K,
NAVIEN NCN – 40K.

Всього 3 моделі.

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body



О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004815